

Riskbedömning enligt miniriskmetoden – byta eller måla om fasad

Blå text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning:	
Byggherre (namn och kontaktuppgifter):	
Åtgärd:	
Beräknad byggstart (datum):	
Planerat färdigställande (datum):	
Entreprenadform:	

Alla som deltagit i riskbedömningen

Roll	Roll/Namn	Signatur	Företag	Telefon	E-post	Signatur
Byggherre						
Konstruktör						
Byggentreprenör						

Risker och åtgärder - Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan".

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att fel kulör/material används				Kontrollera färgkod	
Risk att ventilation byggs igen				Kontrollera att ventilationen inte byggs igen (Kontrollera att injustering av ventilationen utförts)	
Risk att skadedjur tar sig in i konstruktionen				Kontrollera att metallnät med en maskvidd som är högst 5 mm och insektsnät som är finmaskigare monteras	
Risk att fukt målas/byggs in och att fuktkänsliga material utsatts för fukt				Mätning och förvara material torrt	
Risk att luftning av panel byggs igen				Kontroll att luftspalten bakom träpanel är minst 25 mm	