

Ankom 2002-05-14
Dnr..... 12/02
Dnr pl.bet..... 21

2002-05-08

Björn Axelsson 0520-88496

Ale kommun
Lennart Andreasson
Miljö o byggkontoret
449 80 Alafors

ANGÄENDE DETALJPLANERING PÅ FASTIGHETEN KNAPTORP 1:27, ÄLVÄNGEN.

Hej,

Har tillsammans med Lennart Dahlberg, Ann-Marie Carlsson och Bengt Bengtsson utvärderat området på plats och med hjälp utav kartor.

Vattenfalls uppfattning är att de krav som vi ställde i samband med remisserna är uppfyllda. I dagsläget finns ett hus för bostadsändamål 5,5m från Vattenfalls 20kV kabel. På vissa ställen finns garage eller dyl. närmare. Resterande hus för bostadsändamål är 6m eller längre ifrån våra kablar. Dessa avstånd är godkända av Vattenfall.

Viktigt att poängtera är att vid reparationer så skall hela tiden det befintliga U-området hållas tillgängligt.

Nybebyggelse eller utökning av befintlig bebyggelse för bostadsändamål bör förbjudas. Det bör också poängteras att de garage som står närmare inte får göras om till permanent bostadsyta då det strider med de försiktighetsavstånd vi har i detta område.

Med vänlig hälsning

VATTENFALL VÄSTNÄT AB
Avdelning Teknik



Björn Axelsson

VATTENFALL VÄSTNÄT AB

ADRESS
461 88 TROLLHÄTTAN

TELEFON
0520-880 00

vastnat@vattenfall.se

ORG NR
556022-0369

BESÖKSADRESS
Österlånggatan 60

TELEFAX
0520-88052

www.vattenfall.se/vastnat

STYRELSENS SÄTE
Trollhättan